

Отчет по выполнению предписания №251/1

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте (ах) защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Государственному общеобразовательному учреждению Тульской области «Яснополянский образовательный комплекс им. Л.Н.Толстого» во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки №251 от 26 октября 2021 года в период с 08 ноября 2021 года по 19 ноября 2021 года Главного государственного инспектора Щекинского, Тепло-Огаревского, Плавского и Чернского районов Тульской области по пожарному надзору, начальником ОНД и ПР по Щекинскому, Тепло-Огаревскому, Плавскому и Чернскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области подполковника внутренней службы Кузнецова Дмитрия Ивановича государственным инспектором Щекинского, Тепло-Огаревского, Плавского и Чернского районов Тульской области младшим лейтенантом внутренней службы Обуховым Романом Владимировичем проведена плановая выездная проверка в отношении зданий, помещений и территории Государственного общеобразовательного учреждения Тульской области «Яснополянский образовательный комплекс им. Л.Н. Толстого», школы.

В соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле Российской Федерации» устранены следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п.п.	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1.	В здании школы под центральным лестничным маршем убрали горючие материалы (деревянная мебель)	П.16(к) Постановления Правительства от 16.09.2020 года №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». Запрещается устраивать на лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а так же хранить под лестничными маршами и на площадках вещи, мебель, оборудование и другие горючие материалы.	19.05.2022	Выполнено
2.		П.16(к) Постановления		

	В здании школы на противодымных дверях, отделяющих коридоры от лестничных клеток установить исправные устройства для их самозакрывания.	Правительства от 16.09.2020 года №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». Устройства для закрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств).	19.05.2022	Выполнено
3.	Ручные пожарные извещатели обеспечить знаками пожарной безопасности «Ручной пожарный извещатель».	П.16 (к) Постановления Правительства от 16.09.2020 года №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационный путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	19.05.2022	Выполнено

Директор ГОУ ТО «Яснополянский комплекс»

Киселев Д.В.

Получено от Киселева Д.В.
16.05.2022

