

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением МЧС России
от _____ № _____



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тульской области

300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 21, тел.: (4872) 21-10-30, факс: (4872) 56-87-26

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

ГУ МЧС России по Тульской области

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Щекинскому, Тепло-Огаревскому,

Плавскому и Чернскому районам Тульской области

УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области

301247, Тульская область, г. Щекино, ул. Лукашина, д. 18-б,

тел.: (48751)4-38-04 e-mail: ondschekino@yandex.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 251/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Обществу с ограниченной ответственностью «Ди Ферро»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

**Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки
№ 251 от « 26 » октября 2021 года**

в период с «08» ноября 2021 г. по «19» ноября 2021 г.

**Главного государственного инспектора Щекинского, Тепло-Огаревского, Плавского и Чернского
районов Тульской области по пожарному надзору, начальником ОНД и ПР по Щекинскому, Тепло-
Огаревскому, Плавскому и Чернскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области**

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

Подполковника внутренней службы Кузнецова Дмитрия Ивановича

органа государственного пожарного надзора)

проведена: плановая выездная проверка
(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица Директор Государственного общеобразовательного учреждения Тульской области «Яснополянский образовательный комплекс им. Л.Н. Толстого» Киселев Дмитрий Витальевич

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	В здании школы под центральным лестничным маршем убрать горючие материалы (деревянная мебель).	П. 16(к) Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». Запрещается устраивать на лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель, оборудование и другие горючие материалы	19.05.2022 г.	
2.	В здании школы на противоподымных дверях, отделяющих коридоры от лестничных клеток установить исправные устройства для их самозакрывания.	П. 14 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противоподымных дверей (устройств).	19.05.2022 г.	

3.	Ручные пожарные извещатели обеспечить знаками пожарной безопасности «Ручной пожарный извещатель».	П. 23 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	19.05.2022 г.	
----	---	--	---------------	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

инспектор Миснев Д.В.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))


(подпись)

Государственный инспектор ОМЧ и ПС по Ульяновской, Темско-Саровскому, Кузнецкому и Таргскому районам Ульяновской области
на службе Семенов Р.В.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)


(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.